



OŚWIADCZENIE

1998-12-10

Dotyczy: palność granulatu poliuretanowego bez związków chlorofluorowęglowych (CFC)

Niżej podpisany porucznik J. Vanspauwen, dowódca straży pożarnej w Hoeselt, oświadcza niniejszym, że wizualnie stwierdził, iż szereg opakowań (worków) z wyżej wymienionego granulatu poliuretanowego nie zostało spalonych. Plastikowe opakowania uległy stopieniu wskutek działania bardzo wysokich temperatur, a zewnętrzna warstwa ziaren poliuretanowych utworzyła powłokę wokół znajdujących się wewnątrz ziaren.

Porucznik J. Vanspauwen

Dowódca straży pożarnej



Oświadczenie

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA
BILZEN
Korpus Okręgowy Z
Tel. (089) 4125 71 - 412572

Sprawozdawca
Meesters Fr.

Nasze oznaczenie
Brw/oświadczenie.
002

Numer
strony 1/1

Data
98-08-25

Dotyczy: palność granulatu poliuretanowego, bez CFC w firmie NV ISOLA w Hoeselt.

Niżej podpisany, kapitan Meesters, oficer – komendant straży pożarnej Bilzen, oświadcza niniejszym, że podczas pożaru w fabryce w Hoeselt w dniu 21/08/98r. stwierdził wizualnie, że kilkadziesiąt worków poliuretanowych bez CFC, które były składowane w pomieszczeniu magazynowym dotkniętym przez pożar w: Industrielaan 35, 3730 Hoeselt, pomimo bardzo wysokich temperatur uwalnianych podczas pożaru fabryki, który zniszczył całą fabrykę, nie uległy spaleni. Stopiły się tylko plastikowe opakowania, a ziarna granulatu znajdujące się wokół uległy "karmelizacji", czyli utworzyły warstwę o grubości ± 1 cm wokół znajdujących się wewnątrz ziaren granulatu. Granulki poliuretanowe zostały tylko podgrzane przez ogień, jednak nie uległy spaleni.

Kapt. Meesters
Er. Dien. chef.